BANEDANMARK

Eldriftsmeddelelse

Opsætning af ny kørestrømsskiltning, jf. DS/EN 16494

Formål: at sikre, at der i forbindelse med udrulningen af signalprogrammet, det nye signalsystem, er opsat kørestrømsskiltning på strækninger med køreledningsanlæg i henhold til DS/EN 16494.

Relevant for: Aktører inden for planlægning, vedligeholdelse og drift.
Gyldighedsperiode: Fra 27-10-2026
Godkendt af: Anders Holmsgaard Barratt

Meddelelsen vedrører kørestrømsskiltning for følgende forhold:

- Hovedafbryder ind
- Hovedafbryder ud
- Hæv strømaftager
- Sænk strømaftager
- Stop for el-tog
- Systemspænding

På strækninger, hvor Elektrificeringsprogrammet eller tilsvarende projekter med kørestrøm er kommet før Signalprogrammet, skal de nye skilte, jf. DS/EN 16494 opsættes i overensstemmelse med ORF. Det gælder også selvom der stadig køres under SR sikkerhedsreglementet af 1975.

På strækninger, der overgår til ORF, skal skilte udskiftes til nye skilte, jf. DS/EN 16494 samtidig med det løbende vedligehold.

Opsætningen skal ske i henhold til retningslinjerne beskrevet i afsnit 11 i dokumentet "Montage af skilte og reflekser_05.00" ”SR §17 Sikkerhedsreglement af 1975”. Det er vigtigt, at alle relevante aktører er opmærksomme på ændringerne og tager højde for disse i planlægning og drift.

Med venlig hilsen
Carsten Jakobsen
Strøm & Materiel, Elsikkerhed

Al henvendelse sendes til: DAP@bane.dk

BANEDANMARK

Dato: 27-10-2026

Sagsnummer: 2025 – 13246
Dokumentnummer:
DM2025-06
Version 2.0

Strøm & Materiel – Elsikkerhed
Carsten Jakobsen
+45 2169 3101
CJAK@bane.dk

Banedanmark
Godsbanevej 2
4100 Ringsted

Banedanmark.dk
CVR: 1863 2276

Driftsansvarlige person:
Anders Holmsgaard Barratt