


NOTE:

Cembre AR 60 D, M12 tilspændingsmoment 80 Nm

Udskift låsemøtrik.

Møtrik udskiftes ved genmontage

1	Cembre AR 60 D	3		KN 253.21 Q 0566
2	Cembre kabelsko M12 50mm ²	2		KN 258.21 Q 0563
1	50mm ² CU sort Novt 90 el. tilsvarende	1		
Stk	Emne	Pos	Matr.	Tegning nr.

	Verificeret		Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø	Projektering Atkins Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S
	Afløser			
	1. udgave Dato og initialer	Seneste udgave Dato og initialer	Mål 1:1	Tegningsnavn Driftsjording 50 mm ² Cu sort Kabelsko M12 / Cembre AR 60 D
Udarbejdet	01.07.1991 RJCH	27.02.2007 KFR	Enhed	
Kontrolleret	-- --	27.02.2007 LLA		
Godkendt	-- --	27.02.2007 VPE		
© Copyright Banedanmark	Sprog	Udgave 02.01 27.02.2007	Tegningsnr. FN 0036.0409.0	Side/af sider